



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
453126, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 100. Телефон: 8(3478) 21-26-63 Факс: 8(3478) 25-77-23
E-mail: gpnsterlitamak@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 143/1/106

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования
«Детский экологический центр» городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан
Директору МАУ ДО «Детский экологический центр» ГО г. Стерлитамак
Рахматуллиной Нине Васильевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 143 от «02» августа 2016 г. главного государственного инспектора города Стерлитамака, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

«08» августа 2016г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
«11» августа 2016г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский экологический центр» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Карла Маркса, 54 Общая продолжительность проверки составила 2 рабочих дня, 2 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор города Стерлитамака, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан Мухаметзянов Р.Р., эксперты не привлекаются

совместно с: Директором МАУ ДО «Детский экологический центр» городского округа город Стерлитамак Рахматуллиной Н.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3. нарушены	4.	5.
1	прибор приемно-контрольный пожарный средней информационной емкости установлен в общедоступном помещении (коридоре)	ст. 83, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.3.3 РД 78 145-93	01.02.2017	
2	пожаростойкость проводов и кабелей системы пожарной автоматики (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует нормативным значениям	ст. 151, ст. 83, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 13.15.7 СП 5.13130.2009	01.02.2017	
3	высота установки приемно-контрольного прибора от уровня пола до оперативных органов управления прибором составляет более 150 см, что не соответствует требованиям	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.52 НПБ 88-2001*	01.02.2017	
4	ручные пожарные извещатели установлены на высоте более 150 см от уровня пола до нижней части извещателя, что не соответствует требованиям	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.41 НПБ 88-2001*	01.02.2017	
5	в коридоре возле приёмно-контрольного прибора «Гранит» на одном из участков при открытой параллельной прокладке шлейфов автоматической пожарной сигнализации и электропроводов напряжением 220В расстояние между ними составляет менее 0,25 м.	ст. 83, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.12.67 НПБ 88-2001*	01.02.2017	
6	в лестничной клетке отсутствуют уплотнения в притворах.	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18* СНиП 21-01-97*	01.02.2017	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«11» августа 2016 г.
М.Л.П.*


Государственный инспектор города Стерлитамака,
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов
Республики Башкортостан Мухаметзянов Р.Р.

Предписание для исполнения получил:


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» августа 2016 г.


(подпись)