



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН**

**Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы УНДиПР
Главного управления МЧС России
по Республике Башкортостан**

ул. Худайбердина, 100 г. Стерлитамак, 453126
Телефон: (3473) 21-26-63 Факс (3473) 25-77-23
E-mail: gpnsterlitamak@mail.ru
Единый телефон доверия (347) 233-99-99

22.10.2019 г. № 1994-2-15-51/1

Директору МАУ ДО "ДЭЦ" городского округа
г. Стерлитамак РБ

Рахматуллиной Н.В.

Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, 54

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«21» октября 2019 года

г. Стерлитамак
(город, село, район)

Я. государственный инспектор г. Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского
районов Республики Башкортостан по пожарному надзору капитан внутренней службы
Кашафутдинов Рустам Рафитович

(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрел постановление № 251 от «22» октября 2019 года и материалы по административному
правонарушению в области пожарной безопасности, совершенного в МАУ ДО "ДЭЦ" городского
округа г. Стерлитамак РБ по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса,
54, директором которого является Рахматуллина Н.В.

(указывается наименование юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

Материалами установлено, что Рахматуллина Н.В.

(фамилия, имя, отчество)

21.10.2019 г. в 10 час. 00 минут установлено, что при проведении 27.09.2019 г. в период с 14
ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин прокуратурой города Стерлитамак совместно со специалистом

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения,

Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ проверки
противопожарного состояния объекта защиты - МАУ ДО "ДЭЦ" городского округа г.
Стерлитамак РБ, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, 54, г. Стерлитамак. Рахматуллина
Нина Васильевна являясь руководителем, допустила нарушения требований пожарной
безопасности - Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений,
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

- Высота эвакуационного выхода ведущего с коридора первого этажа в лестничную клетку, в
свету составляет менее 1,9 м. (фактическая высота 1,88 м) (ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008
г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97*

«Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- Высота горизонтальных участков путей эвакуации в проеме между коридором и фойе на первом этаже составляет менее 2 м. (фактическая высота 1,955 м) (ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- В проеме между коридором и фойе на первом этаже в полу на путях эвакуации допущен перепад высот менее 45 см (фактически перепад высот составляет 3 см) (ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

т.е. совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Кашафутдинов Рустам Рафитович

Государственный инспектор

г. Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов РБ по пожарному надзору

Представление получил(а)

« 21 » 10 2019 года



Директор МКУ РО, ДДУ

(указывается должность, Ф.И.О.)

Ирина А.В.

(подпись)