

Утверждаю  
Директор МАУ ДО «ДЭЦ»  
городского округа  
г. Стерлитамак РБ  
Н. В. Рахматуллина  
«19» 08 2016 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ**  
**об устранении выявленных нарушений**  
**( предписание №143/1/106 от 11.08.2016)**

**Стерлитамакского межрайонного ОНО и ПР УНД и ПР ГУМ ЧС России по РБ**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Прибор приемно-контрольный пожарный средней информационной емкости установлен в общедоступном помещении (коридоре)	До 01.02.2017г. По мере финансирования	Директор Н.В. Рахматуллина
2.	Пожаростойкость проводов и кабелей системы пожарной автоматики (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует нормативным значениям	До 01.02.2017г. По мере финансирования.	Директор Н.В. Рахматуллина
3.	Высота установки приемно-контрольного прибора от уровня пола до оперативных органов управления прибором составляет более 150 см, что не соответствует требованиям	До 01.02.2017г. По мере финансирования	Директор Н.В. Рахматуллина

4.	Ручные пожарные извещатели установлены на высоте более 1ё50 см от уровня пола до нижней части извещателя, что не соответствует требованиям	До 01.02.2017г. По мере финансирования	Директор Н.В. Рахматуллина
5.	В коридоре возле приемно-контрольного прибора «Гранит» на одном из участков при открытой параллельной прокладке шлейфов автоматической пожарной сигнализации и электропроводов напряжением 220 В расстояние между ними составляет менее 0,25 м.	До 01.02.2017г. По мере финансирования	Директор Н.В. Рахматуллина
6.	В лестничной клетке отсутствуют уплотнения в притворах	Выполнено 19.08.2016 г.	Директор Н.В. Рахматуллина